



Medellín, 09 de septiembre de 2025

ADENDA No.6
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. SPO 2025-3

OBJETO: “IMPLEMENTACIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD DISTRITAL DE MEDELLÍN”.

Mediante la presente adenda se procede a dar más claridad a los proponentes en aspectos del Anexo No 2 -Especificaciones Técnicas, por lo anterior se realiza la siguiente modificación:

1. Modifíquese el Anexo No. 2- Especificaciones Técnicas, así:

(...)

ENLACE FIBRA OPTICA ENTRE BUSSINES PLAZA SIES-M Y C5-M

4	SITEMA DE REFRIGERACION PARA RACK EXTERIOR		CUMPLE	NO CUMPLE
4.1	Cantidad	De acuerdo al cuadro de cantidades		
4.2	Marca	Especificar		
4.3	Modelo	Especificar		
4.4	Tipo	Aire Acondicionado Montaje Lateral para racks y/o Inrow		
4.5	Potencia	Mínimo 380W o superior		
4.6	Grado de protección	Exterior IP55 o Interior IP54		
4.7	Fluido refrigerante	R134a o R407C, exento de CFC, y/o agua, y/o fluido térmico, y/o similar		
4.8	Ficha técnica	Es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo		

(...)

Ver documento Excel: “Anexo No. 2- Especificaciones Técnicas”

Las demás condiciones del pliego de condiciones del proceso de selección permanecen sin modificación alguna.

Cordialmente,

COMITÉ EVALUADOR.

